

通告 NOTICE

檔案編號：GRG-N-23-914

敬啟者：

有關電壓驟降影響部份公眾電力裝置事宜

管理處茲通告富健花園各業/商戶，據中華電力報告，於昨天(即 2023 年 10 月 25 日)下午約 4 時許，位於大嶼山及屯門一帶之 13 萬 2 千伏特供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷，中電工程人員亦正了解事故原因。電壓驟降期間，富健花園部份公共設施出現燈光轉暗及或閃爍情況；而部份對電壓改變較為敏感之電力裝置，如升降機及供水系統之供電部份亦已啟動保護裝置而暫停運行，並經保養承辦商等工程人員詳細檢查後亦已恢復正常運作；然而，商場街市中央空調其中有一主機供電部份則因此而受損，並影響街市冷氣送風效果。

對此，管理處已督促保養承辦商將於稍後時間展開搶修及更換工程，並就是次特別事故可能引致各業/商戶之不便，謹此致歉。

倘若各業戶對上述事宜有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電管理處 2453 9000 與當值職員聯絡。


此 致
富健花園各業/商戶

此通告張貼日期:28-10-2023



富健花園管理處 謹啟
2023 年 10 月 26 日

** For details in English, please contact the Management Office



其士富居物業管理有限公司 物業管理業監管牌照號碼：C-360154

CHEVALIER PROPERTY MANAGEMENT LIMITED PMSA Licence No.: C-360154