

# 通告 NOTICE

檔案編號：CPML-GRG-N-20-945

敬啟者：

## 有關富健花園第 11 座對出行車路段 地底咸水供水閘掣爆裂事宜

管理處於 2020 年 8 月 30 日凌晨 2 時許接報，富健花園第 11 座對出行車路面有大量咸水湧出，保安人員隨即進行圍封及協助清理路面積水工作；經工程人員日間安排詳細檢查及測試後，初步懷疑該處地底約 2.5 米深之其中一個 6 吋咸水閘掣爆裂所引致。鑑於富健花園入伙至今已超逾 20 年樓齡，藏在屋苑地底之供水設施(其中包括閘掣及喉管等)均有老化及不能關控等狀況，故只能關上部份路段地底已更新之供水閘掣，以減低對屋苑居民暫停供水服務之滋擾(第 1 至 6 座及 12 座已恢復供水服務)。現本處已安排承辦商於即日起進行緊急掘路維修及更換工程，預計施工期約 3 至 4 天，並會不時發出鑽鑿聲響。此外，各業戶亦應避免行近工程範圍；而駕駛人士在駛經上址時亦要減慢車速及留意在場保安人員之交通指揮。

最後，本管理處對於有關暫停供水服務引致各業戶之不便，謹此致歉；並感謝業戶對有關突發事件所作出之忍耐及體諒，並祈望有關維修工程得以順利完成，以盡速恢復正常供水服務。


倘若各業戶對上述事宜有任何查詢，歡迎於辦公時間內致電管理處 2453 9000 與當值職員聯絡。

此 致  
富健花園各業戶



富健花園管理處 謹啟  
2020 年 9 月 1 日

此通告張貼日期至另行通知



其士富居物業管理有限公司  
CHEVALIER PROPERTY MANAGEMENT LIMITED  
E-MAIL: glorious@chevalierpropmgt.com.hk



有關富健花園第 11 座對出行車路段地底咸水供水閘掣爆裂事宜

